

郴州技师学院基础设施维修（教学楼空调时控箱）采购公告

一、采购公告核心内容

1. 项目名称：郴州技师学院基础设施维修项目（教学楼空调时控箱专项内容）
2. 项目控制价：4199 元
3. 询价地点：湖南省郴州市苏仙区郴江路郴州技师学院

二、教学楼空调时控箱品种及数量

序号	项目名称	规格型号	单 位	数 量	单 价	合 价	备注
1	电线电缆	BVR 1×70	米	18			
2	空调时控配电 箱	XM 500×700 ×200	台	1			
3	现场安装费	220V 线路	工	4			
4	控制价			4199 元			含人工、 税

序号	元件名称	型号规格	生产厂家	单位	数量
1	交流塑壳断路器	CDM3S-250S/3200 250A	德力西等品牌	只	1
2	交流接触器	CJ20-100A 3P AC380V	德力西等品牌	只	3
3	交流接触器	CJX2s-2511 AC220V	德力西等品牌	只	6
4	按钮开关	LAY37-11	德力西等品牌	只	6
5	指示灯	AD16-220V	德力西等品牌	只	3
6	旋钮开关	LD21-11	德力西等品牌	只	3
7	保险开关	RT18-32 10A	德力西等品牌	只	5
8	时间继电器	KG316 16 AC220V	德力西等品牌	只	3
9	基业箱	500*700*250		只	1
10	零地排			套	1
11	连接线			套	1
12	辅材			套	1

三、质量要求

参照电气行业标准及本项目实际需求，本次空调时控设备加装质量需满足以下要求：

1. 加装的空调时控设备需实现正常稳定运行，在验收完成后的 365 天（一年）内，同一故障（如无法启动、无法断开、时钟异常等）再次出现的概率不得超过 5%。
2. 施工过程中使用的各类零部件，需保证质量达标，其正常使用寿命不得低于 2 年。
3. 加装的线路及控制设备需符合国家及地方相关安全标准，确保使用过程中的用电安全、稳定可靠等。

4. 质保期 1 年，为保障空调时控设备的正常使用，质保期供应商需提供高效、及时的维修服务。

四、评定规则

本次项目采用询价采购方式，按照“报价最低”的原则，确定本项目的成交供应商（若出现最低报价相同的情况，将由评审小组结合供应商过往类似项目服务案例、零部件质量承诺等因素综合判定）。

五、其他事项

1. 要求报名供应商于 2025 年 9 月 18 日上午提供具备相应资质的营业执照复印件，复印件需加盖供应商单位公章，并进行现场勘察，开具勘察证明。

2. 电话报名截止时间：2025 年 9 月 18 日 12: 00

联系人：李科长 联系电话：18173545092

郴州技师学院

2025 年 9 月 17 日