

郴州技师学院供销校区配电房、水泵房维修 采购公告

一、采购公告核心内容

1.项目名称：郴州技师学院供销校区配电房、水泵房维修项目

2.项目控制价：1.38 万元

3.询价地点：湖南省郴州市苏仙区郴江路郴州技师学院

二、配电房、水泵房维修材料及数量

郴州技师学院供销校区配电改造预算表

序号	项目名称	名称内容 (材料、规格)	单位	数量	材料单价 (元)	综合人工	合价 (元)	备注
1	配电柜	成套配电柜, 柜体 800*1700*450mm, 配套铜 联条, 一进五出	台	1				
2	配电房不锈钢门	800*2050 不锈钢 207	套	1				
3	桥架	200*100mm	米	6				
4	电线	BVR-50mm ²	米	25				
5	配电房改造费	拆除旧配电柜、整理电线, 做电缆头	工时	4				
6	路灯网线改造	路灯线, 网线整改 (登杆 作业)	工时	3				
7	电缆	金杯三相四线 10m ²	米	50				

8	线管	联塑 40 线管 (3.8 米)	根	15				
9	其他辅材	铜鼻子、线管、扎带、绝缘套管等	项	1				
	小计		项					
合计 (元)							13800	含税

三、项目质量与施工技术要求

材料质量要求：所有材料须符合国家现行标准，不锈钢门采用双层结构，框架两纵肆横蒙皮厚度 1mm，桥架壁厚不低于 1.5mm，电线绝缘层均匀无气泡，电缆导体截面积误差不超过 $\pm 3\%$ ，线管柔韧耐压、阻燃等级达 B1 级，辅材须为正规厂家生产且与主材匹配。

所有进场配电柜、电缆电线、桥架、线管、五金辅材等全部原材料，必须为国标全新合格正品，符合国家电气安全现行标准，材质、规格型号完全匹配本项目预算清单参数要求，严禁使用翻新料、劣质非标产品、过期线缆。所有材料进场前需经采购人核验确认，不合格材料禁止入场及施工。

施工工艺质量要求：严格按照国家电力施工规范、电气安装安全规程施工，老旧线路彻底拆除清理，新布设线路走线规整、绑扎固定规范，强弱电分离排布，接线牢固绝缘到位，桥架、管线安装平直稳固；配电柜安装水平规整，内部接线清晰有序，接地保护装置规范完善，全面消除线路杂乱、绝缘破损、裸露线芯等原有隐患。

安全及功能验收要求：维修完工后，配电系统需运行稳定，无跳闸、漏电、短路隐患，开关通断灵敏可靠，供电参数达标稳定；水泵房控制系统修复完好，水泵启停正常、供水稳定；校区路灯及附属线路功能全部恢复正常。整体工程需满足校园长期安全运行要求，通过电气安全检测，无各类安全隐患。

成品及售后质保要求：施工完成后做到工完场清，施工垃圾、废旧器材全部清运离场；本项目整体质保期不少于12个月，质保期内出现材料质量、施工工艺相关故障问题，成交服务商须在24小时内到场免费维修、更换部件。

四、评定规则

本次项目采用**询价采购**方式，按照“**报价最低**”的原则，确定本项目的成交供应商（若出现最低报价相同的情况，将由评审小组结合供应商过往类似项目服务案例、零部件质量承诺等因素综合判定）。

五、其他事项

1.要求报名供应商于2026年4月24日上午提供具备“**配电开关控制设备销售**”或“**电线、电缆经营**”相应资质的营业执照复印件，施工人员的特种作业许可证（**高压电工作业**），复印件需加盖供应商单位公章，并进行现场勘察，开具勘察

证明。

2.报名截止时间：2026年4月27日上午12:00

联系人：李科长 联系电话：18173545092

郴州技师学院

2026年4月23日