

郴州技师学院教学楼供电线路改造采购公告

一、采购公告核心内容

1. 项目名称：郴州技师学院教学楼供电线路改造项目
2. 项目控制价：348250 元
3. 询价地点：湖南省郴州市苏仙区郴江路郴州技师学院

二、教学楼供电线路改造材料及数量

郴州技师学院教学楼供电线路改造预算表

序号	名称	规格型号	数量	单位	单价 (元)	小计	备注
1	低压电缆	ZC-YJV22-4x185+1x95	220	米			
2	低压电缆	ZC-YJV22-4x95+1x50	100	米			
3	低压电缆	WDZD-BYJ-5x10	260	米			
4	低压电缆	WDZD-BYJ-5x4	1240	米			
5	低压电缆终端	ZC-YJV22-4x185+1x95	2	套			
6	低压电缆终端	ZC-YJV22-4x95+1x50	4	套			
7	一级分支箱	定制 3mm 厚 600*800*250mm 以上 1 进 3 出分支时控箱， 一线品牌 400A 交流接触 器、空开、时间继电器	1	台			正泰、 良信 等
8	二级分支箱	定制 3mm 厚 600*700*250mm 以上 1 进 6 出分支箱，63A 塑壳开关 6 个	2	台			
9	三级分支箱	定制 3mm 厚 1 进 6 出分支 箱、6 个 25A 以上空开	12	台			
10	桥架	耐火桥架 CT200x150，含相 关辅材	200	米			
11	电缆保护管	PVC50，含相关辅材	1080	米			

12	开挖电缆沟 (2xSC Φ150 管), 破复沥 青、人行道路面		24	米			
13	开挖电缆沟 (2xCPVC Φ110 管), 破复普土		10	米			
14	PVC 管	110	34	米			
15	电缆检查井	二页井	2	座			
16	160 镀锌铁管	国标	2	根			
17	其他辅材	国标	1	批			
18	施工费		1	项			
合计						348250	

三、 质量要求

本项目所有施工、设备、材料均需符合国家现行相关行业规范，整体质量达到合格及以上标准，具体要求如下：

1. 所有进场配电柜、电缆电线、桥架、线管、五金辅材等全部原材料，必须为国标全新合格正品，符合国家电气安全现行标准，材质、规格型号完全匹配本项目预算清单参数要求，严禁使用翻新料、劣质非标产品、过期线缆。电缆需提供质检报告，所有材料进场前需经采购人核验确认，不合格材料禁止入场及施工。

2. 严格按照国家电力施工规范、电气安装安全规程施工，老旧线路彻底拆除清理，新布设线路走线规整、绑扎固定规范，强弱电分离排布，接线牢固绝缘到位，桥架、管线安装平直稳固；配电柜安装水平规整，内部接线清晰有序，接地

保护装置规范完善，全面消除线路杂乱、绝缘破损、裸露线芯等原有隐患。

3. 供电线路系统需运行稳定，无跳闸、漏电、短路隐患，开关通断灵敏可靠，供电参数达标稳定；整体工程需满足校园长期安全运行要求，通过电气安全检测，无各类安全隐患。

4. 施工完成后做到工完场清，施工垃圾、废旧器材全部清运离场；本项目整体质保期不少于 24 个月，质保期内出现材料质量、施工工艺相关故障问题，成交服务商须在 24 小时内到场免费维修、更换部件。

四、 评定规则

本次项目采用**询价采购**方式，按照“**报价最低**”的原则，确定本项目的成交供应商（若出现最低报价相同的情况，将由评审小组结合供应商过往类似项目服务案例、零部件质量承诺等因素综合判定）。

五、 其他事项

1. 报名供应商报名需提供具备相应资质的营业执照复印件（经营范围包含电气安装资质，具备独立承担本项目安全施工及供货的能力），复印件需加盖供应商单位公章。6 月 18 日 15:00-18:00 进行现场勘察，开具勘察证明。

2. 竞价资料提交截止时间：2026 年 6 月 22 日 18:00，逾期不予受理。

3. 竞价资料须包含加盖公章的报价函、营业执照复印件、可行施工图纸、勘察证明等。所有竞价资料须密封提交至学院后勤处（综合楼 201 室），封口处加盖供应商单位公章；未按要求密封、未加盖公章或资料不全者，视为无效报价。

联系人：李科长 联系电话：18173545092

郴州技师学院

2026 年 6 月 18 日