

郴州技师学院教学楼、学生公寓防坠网安装 采购公告

一、 采购公告核心内容

- 1. 项目名称：郴州技师学院教学楼、学生公寓防坠网安装服务采购
- 2. 项目控制价：101600 元
- 3. 询价地点：湖南省郴州市苏仙区郴江路郴州技师学院

二、 教学楼、学生公寓安装防坠网服务采购需求

教学楼、学生公寓 3-9 栋需防坠网面积统计

楼栋	位置/区域	规格	面积（m²）	备注
3 栋	后面	35m*2.5m	87.5	
4 栋	后面	35m*2.5m	87.5	
5 栋	后面	35m*2.5m	87.5	
6 栋	后面	35m*2.5m	87.5	
7 栋	东面楼梯间	3.6m*2.5m*2	18	前、后
7 栋	后面	51.5m*2.5m	128.75	
8 栋	东面楼梯间	3.6m *2.5m*2	18	前、后
8 栋	后面	42m*2.5m	105	
9 栋	东面楼梯间	3.6m*2.5m*2	18	前、后
9 栋	后面	27m*2.5m	67.5	
教学楼（第 21 栋）	—	52m*2.5m	130	
教学楼（106-108）	—	30m*2.5m	75	

教学楼（109-110）	—	18m*2.5m	45	
教学楼（111）	—	22m*2.5m	55	
合计			1010.25	

三、质量要求

参照实地勘察情况及项目实际需求，本次维修更换施工质量需满足以下要求：

1、材料质量标准

防坠网主体材料

采用高强度涤纶安全平网（建筑防坠专用），网目边长 $\leq 10\text{cm}$ ，绳径 $\geq 3\text{mm}$ ，断裂强力符合 GB 5725-2019 标准，阻燃、抗老化、耐日晒雨淋，适用于室外长期使用。

网体无破损、断丝、霉变、跳线，色泽均匀，缝线牢固，具备出厂合格证、检测报告及阻燃 / 耐候性能检测报告。

支撑与固定材料

钢丝绳采用热镀锌钢丝绳（直径 $\geq 6\text{mm}$ ），防锈、抗拉强度高；固定支架、膨胀螺栓、卡扣为不锈钢材质，耐腐蚀、安装牢固。

边框绳、系绳与网体匹配，连接可靠，严禁使用锈蚀、变形、不合格五金件。

辅助材料

锚固点预埋件、连接件符合承重要求，所有材料进场验

收合格，资料齐全后方可使用。

2、施工工艺及质量控制要求

现场勘察与定位

按指定位置放线：教学楼（南面、中厅、北面）、学生公寓 3-9 栋背面及东面楼梯间，确定锚固点、支架位置，标高、间距准确。

基层处理与锚固安装

墙体基层坚实平整，钻孔定位准确，膨胀螺栓 / 预埋件安装牢固，承载力满足防坠要求，无松动、空鼓。

防坠网安装

网体张拉平整、松紧适度，无褶皱、无下垂，与建筑结构贴合顺直；钢丝绳拉紧固定，卡扣数量 ≥ 3 个，间距均匀，锁止可靠。

网体搭接严密，接缝牢固，覆盖范围完整，无漏空、无盲区，总安装面积约 1011 m²，做到应装尽装。

质量验收

安装完成后进行拉力、稳定性检查，网体牢固无晃动，锚固点无位移；整体安全、美观，不影响建筑外观与通行视线，满足高空防坠落防护标准。

3、成品保护

安装完成后设置警示标识，禁止攀爬、拉扯、蹬踏防坠网，严禁悬挂重物、晾晒物品。

施工及交付后避免尖锐物体划伤、割破网体；交叉作业时采取防护措施，防止碰撞、损坏。

定期清理网面杂物、落叶，保持整洁；发现松动、破损立即停用并上报维修，不得擅自拆卸、改装。

4、安全文明施工要求

安全施工

作业人员持证上岗，佩戴安全帽、安全带，高空作业规范系挂，专人监护，严禁违章操作。

施工区域设置围挡、警示标志，禁止师生穿行；工具材料稳妥放置，严防高空坠物。

用电规范，机械安全，恶劣天气（大风、暴雨、高温）停止高空作业。

文明施工

物料堆放整齐，垃圾日产日清，保持校园环境整洁；施工噪音、扬尘控制到位，不影响教学与住宿秩序。

爱护校园设施，不得损坏墙面、门窗、绿化；完工后恢复现场，做到工完场清。

5、质保要求

防坠网工程质保期 2 年（自竣工验收合格之日起计算），质保期内出现松动、脱落、开裂、锈蚀、断裂、下垂失效等质量问题，施工单位无条件免费维修、更换。

接到报修通知后 24 小时内响应，48 小时内到场处置，

确保防护功能及时恢复，保障师生安全。

因材料或施工质量问题导致安全事故的，由施工单位承担全部责任及相关费用；质保期内提供定期巡检回访，建立维保记录。

四、评定规则

本次项目采用**询价采购**方式，按照“报价最低”的原则，确定本项目的成交供应商（若出现最低报价相同的情况，将由评审小组结合供应商过往类似项目服务案例、质量承诺等因素综合判定）。

五、其他事项

1. 报名供应商报名需提供具备相应资质的营业执照复印件（经营范围必须包含市政设施维修或建筑维修等资质，具备独立承担本项目安全施工的能力），复印件需加盖供应商单位公章。于9月30日上午12:00前进行现场勘察，开具勘察证明。（联系人：李科长 联系电话：13973513137）

2. 竞价资料提交截止时间：2026年9月30日17:30，逾期不予受理。

3. 竞价资料须包含加盖公章的报价单、营业执照复印件、勘察证明等资料。所有竞价资料须密封提交至学院后勤处（综合楼201室），封口处加盖供应商单位公章；未按要求密封、未加盖公章或资料不全者，视为无效报价。

联系人：李科长 联系电话：18173545092

郴州技师学院

2026 年 9 月 29 日